

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«01» сентября 2022 г
учётный № мероприятия 78220061000201003036

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Пушкинскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района**

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел./факс (812) 466-49-80;

E-mail: 21@78.mchs.gov.ru

«16» сентября 2022, 11 час. 00 мин. № 41-1-141
(дата и время составления акта)

196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, каб. 6
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 01.09.2022 № 41-1-141, учётный № проверки 78220061000201003036

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Хребтовой Яной Николаевной - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Учреждение здравоохранения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Павловское, д. 93

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургский дом-пансионат ветеранов науки Российской академии наук; юридический адрес:Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Павловское, д. 93; ИНН: 7820011002.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «12» сентября 2022 года, 12 час. 00 мин.

по «16» сентября 2022 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 03 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

с «12» сентября 2022 года, 12 час. 00 мин.

по «15» сентября 2022 года, 11 час. 00 мин.

по месту: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Павловское, д. 93

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 15.09.2022 № 41-1-141

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- акт проведения испытаний внутреннего противопожарного водопровода от 11.05.2022;

- акт проверки работоспособности систем обеспечения безопасности от 08.06.2022;

- договор № 8П/02-22 на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей для нужд СПб ДПВН РАН от 28.12.2021;

- контракт № 78_02_07_00_01815_9 на оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов централизованной автоматизированной системы передачи информации и извещений о пожаре и других чрезвычайных ситуациях (СПИ «ЦАСПИ»), включая используемые линии связи, для передачи извещений о пожарах на пульт «ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу», контролируя информационные потоки от 28.12.2021;

- расчёты категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещений Санкт-Петербургского Дома-пансионата ветеранов науки РАН, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Павловское, д. 93, от 24.03.2008;

- приказ «Об организации обучения мерам пожарной безопасности» от 26.12.2020 № 6;

- приказ «О назначении ответственного за пожарную безопасность» № 37-ОД от 08.07.2022;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении)

контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска:

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям (должен быть 3-й тип оповещения, а по факту 2-й)	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
2	Предусмотренное в составе здания помещение библиотеки, категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности, не выделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим противопожарным заполнением проема в стене	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 59, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
3	Не обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение здания лечебного корпуса санатория (здание 3-х этажное, класс Ф 1.2, строительный объем здания 31 602 м ³ – требуется 25 л/с, по договору холодного водоснабжения № 35-090532-Б-ВС от 01.04.2019 – 10 л/с)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, утвержден и введен в действие Приказом Министерства РФ по делам ГО и ЧС от 30.03.2020 N 225»

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)


12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 15.09.2022 № 41-1-141;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНДПР Пушкинского района управления по
Пушкинскому району Главного управления МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Хребтова Я.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Хребтова Яна Николаевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (981) 831-57-94, E-mail: 21@78.mchs.gov.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Директор 91643 С.С.С.П.В.И. Р.О.Н.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» часов «00» минут «16» сентября 2022 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«01» сентября 2022 г
учётный № мероприятия 78220061000201003036

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Пушкинскому району

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел./факс (812) 466-49-80;
E-mail: 21@78.mchs.gov.ru

Отдел надзорной и профилактической работы Пушкинского района

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел./факс (812) 466-49-80;
E-mail: 21@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-1-141/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Санкт-Петербургский дом-пансионат ветеранов науки Российской академии наук; ИНН: 7820011002
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении	плановой	выездной проверки
	(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)	(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 01.09.2022 № 41-1-141 в период с 12.09.2022 по 16.09.2022 Хребтовой Яной Николаевной – инспектором отдела надзорной и профилактической работы Пушкинского района управления по Пушкинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении учреждения здравоохранения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Павловское, д. 93

(указываются реквизиты Решения, период проведённого контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

✓ Андрей Павлович Соболев от Самс С.А.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям (должен быть 3-й тип оповещения, а по факту 2-й)	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.09.2023	
2.	Предусмотренное в составе здания помещение библиотеки, категории В2 по взрывопожарной и пожарной опасности, не выделены от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим противопожарным заполнением проема в стене	п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 59, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.03.2023	
3.	Не обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение здания лечебного корпуса санатория (здание 3-х этажное, класс Ф 1.2, строительный объем здания 31 602 м ³ – требуется 25 л/с, по договору холодного водоснабжения № 35-090532-Б-ВС от 01.04.2019 – 10 л/с)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, утвержден и введен в действие Приказом Министерства РФ по делам ГО и ЧС от 30.03.2020 N 225»	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное

обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Олегов Александр Сергеевич
(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина) Селед А. А.

Селед
(подпись)

Инспектор ОНДПР Пушкинского района
управления по Пушкинскому району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Хребтова Я.Н.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

